

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Củ Chi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán: **Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi và Bệnh viện Đa khoa Củ Chi- Cơ sở 2** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Tổ thầu - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tổ thầu - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.
 - Nhận qua email: tothau.bvcc@gmail.com. (Công ty gửi thư bằng báo giá về địa chỉ: Tổ thầu - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 21. tháng 4. năm 2026 đến ngày 29 tháng 4. năm 2026.

- Cụ thể thời gian tiếp nhận báo giá mỗi ngày trong thời hạn quy định như sau:

- Sáng: Từ 07h30 đến 11h30;
- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

- Các báo giá sẽ được Bệnh viện tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần (Bệnh viện sẽ không tiếp nhận báo giá vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần). Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ thời hạn tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ. (Đính kèm Phụ lục danh mục).
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.
- Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến: 24 giờ đến 48 giờ tính từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Bệnh viện.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Tỷ lệ tạm ứng: không có.
 - Thanh toán hợp đồng khi trúng thầu:

Hình thức thanh toán: chuyển khoản;

Thời hạn thanh toán: 90-120 ngày kể từ ngày bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính và đầy hồ sơ thanh toán (bao gồm: Biên Bản nghiệm thu, Mẫu số 08a, Bảng đối chiếu công nợ) của nhà thầu;

5. Các thông tin khác:

- Nhà thầu vui lòng báo giá mẫu (Đính kèm Mẫu báo giá);
- Mô tả đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi khi HĐKH-CN của Bệnh viện có nhu cầu;

- Địa điểm cung cấp dịch vụ sau khi trúng thầu và ký kết hợp đồng: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi – Địa chỉ: số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Củ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM;

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT (TTTT.02b);



Nguyễn Tô Bảo Hoàng



TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh....., số điện thoại liên hệ....., email”

Căn cứ thông báo mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Củ Chi và khả năng thực hiện của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá dịch vụ như sau:

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1						
2						
....						
TỔNG CỘNG (..... KHOẢN)						(VNĐ)
Bảng chữ:						

Ghi chú:

1. Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
2. Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
3. Báo giá có hiệu lực: 120 ngày kể từ ngày báo giá.

....., ngày ... tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỤ CHI



PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ

Đính kèm Thông báo số:...../TB-BVCC ngày:.....tháng.....năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Cụ Chi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả dịch vụ
1	Tủ báo cháy trung tâm	Cái	1	<ul style="list-style-type: none">- Thời gian thực hiện: 6 tháng/ 1 lần- Kiểm tra tín hiệu thông số kỹ thuật bo mạch.- Kiểm tra bộ phận nguồn.- Kiểm tra thông mạch tín hiệu về tủ.- Lau chùi và thổi bụi.- Kiểm tra toàn bộ tủ điều khiển sau khi đã bảo dưỡng.
2	Đầu báo khói	Cái	415	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo khói.- Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu.- Đo các thông số, kỹ thuật, test khói.- Vệ sinh toàn bộ đầu báo, kiểm tra lại khả năng hoạt động của hệ thống, đầu dò tín hiệu, đầu báo khói.
3	Đầu báo nhiệt	Cái	9	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo nhiệt.- Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu.- Đo các thông số, kỹ thuật, test nhiệt.- Vệ sinh toàn bộ đầu báo, kiểm tra lại khả năng hoạt động của hệ thống, đầu dò tín hiệu, đầu báo nhiệt.
4	Nút nhấn báo cháy	Cái	54	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra thông mạch nút nhấn
5	Chương báo cháy	Cái	26	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra thông mạch chuông
6	Bảng đèn exit	Cái	27	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn- Vệ sinh bụi bẩn của đèn- Kiểm tra khả năng lưu điện của đèn



STT	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả dịch vụ
7	Tủ hòng nước chữa cháy	Tủ	36	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tất cả các cuộn vòi - Kiểm tra vật tư cuộn vòi: <ul style="list-style-type: none"> + Căng trải vòi phun, thử độ kín vòi + Tháo xả vòi phun, phoi và đặt vào tủ - Kiểm tra theo tác đầu nối cuộn vòi vào van, đóng mở tủ vài lần để kiểm tra, tra dầu khi cần thiết - Kiểm tra độ kín của van, thay ron nếu cần - Xả thử nước - Sửa chữa các hư hỏng tìm thấy
8	Trạm bơm chữa cháy	Trạm	2	<p>Trạm bơm khu chuyên gia II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor bơm nước: kiểm tra vệ sinh ron, kiểm tra khớp nối, bạc đạn, phốt máy, van khóa,... - Động cơ dự phòng Diesel: vệ sinh bình nhiên liệu (dầu), kiểm tra tra béc dầu, nhớt máy, bình acquy, điện,... - Tủ điều khiển: kiểm tra thông mạch điều khiển, kiểm tra đồng hồ áp, kiểm tra thiết bị sạc bình acquy, kiểm tra điện áp nguồn, ampe,... <p>Trạm bơm khu tòa nhà chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor bơm nước: kiểm tra vệ sinh ron, kiểm tra khớp nối, bạc đạn, phốt máy, van khóa,... - Động cơ dự phòng: vệ sinh bình nhiên liệu (xăng), kiểm tra nhớt máy, điện, kiểm tra vệ sinh động cơ, kiểm tra hoạt động bình acquy, sạc bình, rửa bình xăng lớn, nhỏ, kiểm tra công tắc khởi động, kiểm tra van đảo chiều,...
9	Đèn chiếu sự cố	Cái	39	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn - Vệ sinh bụi bẩn của đèn - Kiểm tra khả năng lưu điện của đèn
10	Hòng tiếp nước	Vị trí	1	- Kiểm tra khóa, van, ron, luppe
11	Hòng hút nước	Vị trí	1	- Kiểm tra khóa, van, ron, luppe

STT	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả dịch vụ
12	Bột chữa cháy	Kg	736	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 46 bình. - Thời gian nạp sạc: 6 tháng/ 1 lần - Kiểm tra tình trạng bình. - Nạp sạc bột chữa cháy mới - Dẫn tem bảo dưỡng, thời hạn nạp. Vị trí giao nhận: 1. Bệnh viện Đa khoa Củ Chi: 1307, tỉnh lộ 7, ấp Chợ Củ 2, xã An Nhơn Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Bệnh viện Đa khoa Củ Chi cơ sở 2: 1312, Tỉnh lộ 8, ấp 12, xã Phú Hòa Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. - Đã bao gồm chi phí vận chuyển, thu gom từng vị trí trong bệnh viện, và các chi phí khác.
13	Khí CO2	Kg	570	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 57 bình. - Thời gian nạp sạc: 6 tháng/ 1 lần - Kiểm tra tình trạng bình. - Nạp sạc bột chữa cháy mới - Dẫn tem bảo dưỡng, thời hạn nạp. Vị trí giao nhận: 1. Bệnh viện Đa khoa Củ Chi: 1307, tỉnh lộ 7, ấp Chợ Củ 2, xã An Nhơn Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Bệnh viện Đa khoa Củ Chi - Cơ sở 2: 1312, Tỉnh lộ 8, ấp 12, xã Phú Hòa Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. - Đã bao gồm chi phí vận chuyển, thu gom từng vị trí trong bệnh viện, và các chi phí khác.



